

**DIENESTA VĪESNICA**  
**LIEPAJA, GANĪBU IELA 36/48**

Nr. p/k	NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIPS	MĒRA VIENĪBA	SK.	PIEZĪMES
	<b>SM</b>				
1.	SILTUMSŪKNIS AR AUTOMATIKU ~400V, ELEKTR. JAUDA=4,8-6,0KW	HP20S25W- WEB	KOMPL.	1	„HELIO THERM” vai ekvivalents
2.	HIG.KARSTĀ ŪDENS TVERTNE 2000 L	HSK 2000	GAB.	2	„GENERSYS” vai ekvivalents
3.	IZPLEŠANĀS TVERTNE 35 L		GAB.	1	„REFLEX” vai ekvivalents
4.	IZPLEŠANĀS TVERTNE 50 L		GAB.	1	„REFLEX” vai ekvivalents
5.	ŪDENS UZPILDES MEZGLS "REFLEX" FILLSET vai ekvivalents		KOMPL.	1	„REFLEX” vai ekvivalents
6.	KUPOLVEIDA VENTILIS Ø20		GAB.	2	„REFLEX” vai ekvivalents
7.	CIRKULĀCIJAS SŪKNIS	STRATOS 40/1-40	GAB.	1	“WILO” vai ekvivalents
8.	TRĪSVIRZIENU PĀRSLĒGŠANAS VĀRSTS Ø40 AR ELEKTROPIEVADU		KOMPL.	1	“DANFOSS” vai ekvivalents
9.	DROŠĪBAS VĀRSTS P=8BAR		GAB.	1	
10.	DROŠĪBAS VĀRSTS P=4BAR		GAB.	1	
11.	AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS		GAB.	6	
12.	DUBĻU UZTVĒRĒJS DN50		GAB.	1	“DANFOSS” vai ekvivalents
13.	PIESLĒGUMS PIE ESOŠĀ KARST.ŪDESVADIEM		KOMPL.	1	
14.	IZLAIDES VENTILIS DN20		GAB.	3	
15.	LODVEIDA VĀRSTS DN15		GAB.	6	
16.	LODVEIDA VĀRSTS DN32		GAB.	1	
17.	LODVEIDA VĀRSTS DN50		GAB.	17	
18.	PRETVĀRSTS DN50		GAB.	1	
19.	MANOMETRS, KOMPL. AR 3-GĀJIENA KRĀNU P=0-6 bar		GAB.	3	
20.	TERMOMETRS T=0-100°C		GAB.	4	
21.	GRUNT. MELNĀ TĒRAUDA CAURULE DN32		M	6	
22.	GRUNT. MELNĀ TĒRAUDA CAURULE DN50		M	78	
23.	CAURULES AKMENS VATES IZOLĀCIJAS ČAULAS "ISOVER" KK-ALC, B=30MM vai ekvivalents	DN32	M	6	„ISOVER” vai ekvivalents
24.	CAURULES AKMENS VATES IZOLĀCIJAS ČAULAS "ISOVER" KK-ALC, B=30MM vai ekvivalents	DN50	M	78	„ISOVER” vai ekvivalents
25.	APSAISTES KOMPLEKTS ĀRĒJĀM KOLEKTORAM		KOMPL.	1	
26.	CAURUĻVADU STIPRINĀJUMI UN BALSTI		KOMPL.	1	
27.	CAURUĻVADU VEIDGABALI UN FASONDAĻAS		KOMPL.	1	
28.	IZOLĀCIJAS VEIDGABALI UN FASONDAĻAS		KOMPL.	1	
29.	EL.KOMUTĀCIJAS MATERIĀLI		KOMPL.	1	
30.					

AVK sistēmu speciālists:

P.Bukrejevs