

Iepirkuma procedūras veids - Atklāts konkurss

Nosaukums - **“Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana, mēbeļu piegāde un uzstādīšana Lielā ielā 14, Liepājā”**

Identifikācijas Nr. LiepU 2017/4

Projekti - Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Liepāja
2017.gada 24.martā

Nr.1

Pretendenta jautājums Nr.1

Galveno darbu sarakstā pozīcija Nr.19 – lūdzu norādīt paraugtelpu, pēc kuras pretendents var noteikt remontējamo telpu apdares līmeni 1 līdz 4 stāvam.

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.1

Galveno darbu sarakstā pozīcija Nr.19 - paraugtelpas - vides bioloģijas kabinets Nr. 412 un ķīmijas kabinets Nr. 407

Pretendenta jautājums Nr.2

Galveno darbu sarakstā pozīcija Nr.20 – lūdzu norādīt paraugtelpu, pēc kuras pretendents var noteikt remontējamo telpu apdares līmeni pagraba stāvam.

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.2

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.20 - paraugtelpas pagrabā – Nr. 044. un Nr. 053.

Pretendenta jautājums Nr.3

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.24 – piedāvājam auditorijās gar sānu sienām izbūvēt grīdlīsti atbūvētām rozetēm, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veiktrozešu pārvietošanu vai papildināšanu. Vai šāds risinājums atbilst Pasūtītāja prasībām?

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.3

Pasūtītāju apmierina Pretendenta piedāvātais risinājums, jo projektēšanas laikā LiepU izveidos darba grupu, kura norādīs speciālās prasības laboratorijās (rozetes no griestiem, vai grīdas) kā arī citas būtiskas piezīmes.

Pretendenta jautājums Nr.4

Galveno darbu saraksta pozīcija Nr.26 – veicot objekta apsekošanu un izvērtējot faktisko situāciju, piedāvājam darba saraksta 26.pozīcijā norādītajās telpās ierīkot lokālu gaisa apmaiņu. Keramikas un stikla darbnīcās paredzot gaisa pieplūdi/nosūci caur ārsienu. Sporta zālē paredzēt pieplūdi caur logos iebūvētām gaisa atverēm, nosūci caur esošo ventilācijas sistēmu. Vai šāds risinājums atbilst Pasūtītāja prasībām?

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.4

Pasūtītājs piekrīt Pretendenta risinājumam ierīkot norādītajās telpās lokālu gaisa apmaiņu, kā arī pagrabstāvā keramikas un stikla darbnīcā paredzēt gaisa pieplūdi/nosūci caur ārsienu.

Pretendenta jautājums Nr.5

Aktu zālē (4 stāvs) atbilstoši galveno darbu saraksta pozīcijai 20, tiek veikti tikai remontdarbi – sienu, griestu krāsošana, parketa grīdas nomaiņa uz esošās pamatnes. Nav paredzēti restaurācijas darbi. Vai šāds risinājums atbilst Pasūtītāja prasībām?

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.5

Aktu zālē kā arī citās telpās restaurācijas darbi nav paredzēti, aktu zāles remontdarbos plānots sienu un griestu krāsošana, kā arī parketa grīdas nomaiņa.

Pretendenta jautājums Nr.6

Lūdzam iekļaut un atļaut iesniegt iegūtās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā apliecinošu dokumentu.

Iepirkumu komisijas atbilde Nr.6

Nav nepieciešams iekļaut papildus darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinošas iespējas nolikuma 5.2.24. punktā, jo tās jau izriet no MK noteikumu Nr. 92. Skaidrojam, ka saskaņā ar LiepU atklātā konkursa 5.2.24. punktu "Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam (projekta izpildes koordinātoram), kurš piedalīsies Līguma izpildē, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un iegūtas zināšanas/izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus **8.1 punktā** noteiktajam", kas atbilst MK 25.02.2003. noteikumu Nr.92 **8.1 punkta** "Par projekta izpildes koordinātoru tiesīga būt persona, kas:

8.¹ 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

8.¹ 1.1. apgūvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

8.¹ 1.2. iegūvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

8.¹ 2. iegūvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā."

prasībām, Jūs varat iesniegt augstāk minētos dokumentus.

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija